

様式 6 号

高輝度蓄光式誘導標識の型式認定附属書

項 目		内 容			
申請者	所在地	大阪府大阪市西区京町堀 3 丁目 3 番 2 3 号			
	名称	株式会社 日本緑十字社			
	代表者	代表取締役 脇 雅人			
型式記号		JGC 高輝度蓄光 C級 プレート			
認定番号		HP-052号			
認定日		令和4年4月25日			
設置環境		屋内用			
設置場所		壁用 (1m未満 / 1m以上)			
標識区分		C200級			
機能評価項目	耐摩耗性	適合			
	耐水性	適合			
	耐候性	非該当			
	耐燃性	適合			
	耐薬品性	適合			
	曲げ破壊荷重	非該当			
	すべり抵抗	乾燥状態 ()	非該当		
		粒子分散 ()	非該当		
		食用油 ()	非該当		
		水・粒子分散 ()	非該当		
	耐凍結融解性	非該当			
	耐汚染性	適合			
	表示面輝度	標識区分	励起照度	20分後輝度 mcd/m ²	60分後輝度 mcd/m ²
C200級		200 Lx 20分間	100 mcd/m ² 以上	30 mcd/m ² 以上	
		100 Lx 20分間			
	50 Lx 20分間				
発光色	ピーク波長 519nm				



一般財団法人 日本消防設備安全センター
 一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 北 崎 秀

