

高輝度蓄光式誘導標識の型式認定附属書

項 目		内 容			
申請者	所在地	京都府久世郡久御山町栄2-1-148			
	名称	有限会社サン・ユニット・カンパニー			
	代表者	代表取締役 北川 ななみ			
型式記号		SUC			
認定番号		HP-032号			
認定日		平成23年4月28日			
設置環境		屋内用			
設置場所		壁用			
標識区分		B200級			
機能評価項目	耐摩耗性	適合 (JIS H 8682-1に適合)			
	耐水性	適合			
	耐候性	非該当			
	耐燃性	適合			
	耐薬品性	適合			
	曲げ強度	非該当			
	すべり抵抗	非該当			
	耐凍結融解性	非該当			
表示面輝度	標識区分	励起照度	20分後輝度 mcd/m ²	60分後輝度 mcd/m ²	
	B200級	200lx20分間	150以上	45以上	
発光色 λ -波長		513 nm			

注意事項



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 長 澤 純

