

■ 壁面用避難設備（蓄光式誘導標識）

認定品仕様図



一般財団法人 日本消防設備安全センター
認定品 < 認定番号 NP-009 号 >



認定品シール付 縮尺=80% (A3用紙上)



【蓄光 FA-701】



【蓄光 FA-702】

縮尺=40% (A3用紙上)



【蓄光 FA-703】

仕 様	
基 材	蓄光硬質塩化ビニール
サ イ ズ	100×300 mm
印 刷	スクリーン印刷
基 準 色	地 色：淡黄色 (5GY9 / 4)
	シンボル：緑 色 (5G4 / 8)
種 別	避難設備（蓄光式誘導標識）
型式番号	蓄光 FA
認定番号	NP-009 号
認 定 日	平成 18 年 8 月 30 日
認定機関	一般財団法人 日本消防設備安全センター
製造者名	株式会社 日本緑十字社
	大阪府大阪市西区京町堀 3 丁目 3 番 23 号 代表取締役 脇 雅人

■ 壁面用避難設備（蓄光式誘導標識）

認定品仕様図



一般財団法人 日本消防設備安全センター
認定品 < 認定番号 NP-009 号 >



認定品シール付 縮尺 = 80% (A3用紙上)



【蓄光 FA-801】



【蓄光 FA-802】



【蓄光 FA-803】



【蓄光 FA-804】

縮尺 = 30% (A3用紙上)

仕 様	
基 材	蓄光硬質塩化ビニール
サ イ ズ	120×360 mm
輝 度	規定による
印 刷	スクリーン印刷
基 準 色	地 色：淡黄色 (5GY9 / 4)
	シンボル：緑 色 (5G4 / 8)
種 別	避難設備（蓄光式誘導標識）
型式番号	蓄光 FA
認定番号	NP-009 号
認 定 日	平成 18 年 8 月 30 日
認定機関	一般財団法人 日本消防設備安全センター
製造者名	株式会社 日本緑十字社 大阪府大阪市西区京町堀 3 丁目 3 番 23 号 代表取締役 脇 雅人